

호소수(고산) 시험성적서

0 의뢰일시 : 2016년 5월 2일

0 채수장소 : 고산정수장-착수정

| 상 수 원 수 | 수질기준 | 검 사 결 과 |
|------------------|---|---------|
| (1)1,2-디클로로에탄 | 0.030mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (2)1,1,1-트리클로로에탄 | mg/ℓ | 불검출 |
| (3)2-MIB | 0.000020mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (4)디에틸헥실프탈레이트 | 0.0080mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (5)분원성대장균군 | 1a:10, 1b:100, 2:200, 3급1000균수/100ml이하 | 0 |
| (6)불소 | mg/ℓ | 불검출 |
| (7)사염화탄소 | 0.004mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (8)세레늄 | 0.010mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (9)안티몬 | 0.020mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (10)암모니아성질소 | 0.50mg/ℓ 이하 | 0.03 |
| (11)지오르민 | 0.000020mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (12)카바릴 | mg/ℓ | 불검출 |
| (13)크롬 | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (14)클로로필a(조류경보) | 25.0mg/m3 이하 | 불검출 |
| (15)테트라클로로에틸렌 | mg/ℓ | 불검출 |
| (16)질산성질소 | mg/ℓ | 1.5 |
| (17)페놀 | 0.005mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (18)납 | 0.050mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (19)클로로포름 | 0.08mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (20)트리클로로에틸렌 | mg/ℓ | 불검출 |
| (21)디클로로메탄 | 0.020mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (22)벤젠 | 0.0100 mg/ℓ | 불검출 |
| (23)망간 | mg/ℓ | 불검출 |
| (24)비소 | 0.050mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (25)세제 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 |
| (26)부유물질량 | 1a급1.0 1b,2급5.0 3급15.0mg/ℓ 이하 | 3.0 |
| (27)수은 | 불검출/ℓ | 불검출 |
| (28)유기인 | 불검출/ℓ | 불검출 |
| (29)총대장균군 | 1a:50, 1b:500, 2:1000, 3급5000균수/100ml이하 | 200 |
| (30)COD | 1a:2.0 1b:3.0 2:4.0 3급5.0mg/ℓ 이하 | 2.4 |
| (31)용존산소량 | 1a급7.5 1b,2,3급 5.0 mg/ℓ 이상 | 9.0 |
| (32)시안 | 불검출/ℓ | 불검출 |
| (33)PCB | 불검출/ℓ | 불검출 |
| (34)수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.11 |
| (35)카드뮴 | 0.005mg/ℓ 이하 | 불검출 |

전주시맑은물사업본부장

