

전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도 공개

2023년 4월 10일 ~ 2023년 4월 16일 전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도를 다음과 같이 공개합니다.

2023년 8월 일
전주시 상하수도본부장

□ 방류수 수질농도

전주 환경사업소

2023년 4월 2주차	방류수 수질농도									
	1.2 단계					3단계				
	pH	TOC	SS	T-N	T-P	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2	-	15	10	20	0.2
2023-04-10	7.0	9.7	4.0	13.862	0.104	7.0	8.9	6.0	13.972	0.107
2023-04-11	7.0	9.2	3.6	12.234	0.083	7.1	8.6	5.3	11.498	0.070
2023-04-12	7.0	11.2	3.6	11.054	0.091	7.0	10.9	4.4	10.978	0.094
2023-04-13	7.1	7.5	4.8	11.872	0.093	7.0	7.9	5.2	12.151	0.086
2023-04-14	7.0	9.3	4.0	11.605	0.079	7.0	9.2	3.6	11.390	0.078
2023-04-15	6.9	11.6	2.4	12.497	0.087	7.0	11.1	2.3	12.510	0.093
2023-04-16	7.0	10.3	2.3	12.250	0.083	7.1	8.8	2.3	12.415	0.086
평균	7.0	9.8	3.5	12.196	0.089	7.0	9.3	4.2	12.131	0.088
최대	7.1	11.6	4.8	13.862	0.104	7.1	11.1	6.0	13.972	0.107
최소	6.9	7.5	2.3	11.054	0.079	7.0	7.9	2.3	10.978	0.070

전북혁신도시 수질복원센터

2023년 4월 2주차	방류수 수질농도				
	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2
2023-04-10	6.6	5.2	1.0	7.786	0.151
2023-04-11	6.6	5.1	1.1	7.179	0.312
2023-04-12	6.8	4.9	1.3	8.497	0.179
2023-04-13	6.6	5.9	1.3	6.699	0.161
2023-04-14	6.6	4.6	1.1	6.445	0.127
2023-04-15	6.6	8.4	1.0	6.500	0.113
2023-04-16	6.6	9.3	1.0	6.223	0.131
평균	6.6	6.2	1.1	7.047	0.168
최대	6.8	9.3	1.3	8.497	0.312
최소	6.6	4.6	1.0	6.223	0.113