

전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도 공개

2023년 5월 8일 ~ 2023년 5월 14일 전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도를 다음과 같이 공개합니다.

2023년 8월 일
전주시 상하수도본부장

□ 방류수 수질농도

전주 환경사업소

2023년 5월 2주차	방류수 수질농도									
	1.2 단계					3단계				
	pH	TOC	SS	T-N	T-P	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2	-	15	10	20	0.2
2023-05-08	6.9	7.2	3.0	12.021	0.083	6.9	6.6	3.1	12.509	0.079
2023-05-09	6.7	7.9	2.8	11.416	0.078	6.8	7.2	3.0	11.405	0.066
2023-05-10	7.0	7.4	2.9	11.562	0.066	6.9	7.8	3.4	11.419	0.086
2023-05-11	6.9	7.4	2.6	9.930	0.062	6.8	7.4	3.9	9.754	0.059
2023-05-12	6.6	8.1	4.3	10.371	0.060	6.9	8.3	2.6	11.790	0.065
2023-05-13	6.7	8.3	2.2	12.466	0.078	6.8	10.1	2.2	12.764	0.079
2023-05-14	7.0	8.8	2.1	11.981	0.075	7.0	7.8	2.2	12.354	0.074
평균	6.8	7.9	2.8	11.392	0.072	6.9	7.9	2.9	11.714	0.073
최대	7.0	8.8	4.3	12.466	0.083	7.0	10.1	3.9	12.764	0.086
최소	6.6	7.2	2.1	9.930	0.060	6.8	6.6	2.2	9.754	0.059

전북혁신도시 수질복원센터

2023년 5월 2주차	방류수 수질농도				
	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2
2023-05-08	6.4	8.3	1.1	6.612	0.064
2023-05-09	6.4	8.5	1.1	7.233	0.093
2023-05-10	6.5	8.0	1.1	6.298	0.126
2023-05-11	6.5	8.0	1.0	6.022	0.067
2023-05-12	6.5	10.4	1.2	5.292	0.091
2023-05-13	6.5	8.2	1.2	5.632	0.040
2023-05-14	6.3	8.1	0.9	6.975	0.062
평균	6.4	8.5	1.1	6.295	0.078
최대	6.5	10.4	1.2	7.233	0.126
최소	6.3	8.0	0.9	5.292	0.040