원수(▣취수구□착수정)수질검사기록부(2026)

수도사업자	한국수자원공사	취수장명칭	용담	취수량	700천㎥/일	취수원 종류	호소수	취수원 명칭	용담
보호구역	①명칭: 없음 ②면적: ㎢ ③관리청: 전북지방환경청					검사기관		한국수자원공사	

항 목	평균	01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월
pH	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.6	7.8	7.6	7.2		
TOC*	2.0	2.1	2.0	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8	1.9	2.0	2.0		
T-P*	0.011	0.010	0.011	0.014	0.011	0.013	0.013	0.013	0.009	0.009	0.011		
Chl-a*	3.5	5.0	2.0	2.8	2.5	1.4	10.2	2.7	3.0	2.0	3.1		
부유물질	1.6	2.0	0.6	1.5	1.2	1.8	2.8	2.8	1.1	1.1	1.1		
용존산소	8.4	9.0	10.0	11.3	10.5	9.6	9.3	6.9	6.1	6.1	5.3		
총대장균군수	23	5	4	29	6	20	8	2	34	27	95		
분원성대장균군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
카드뮴				불검출			불검출			불검출			
비소				불검출			불검출			불검출			
시안				불검출			불검출			불검출			
수은				불검출			불검출			불검출			
납				불검출			불검출			불검출			
크롬				불검출			불검출			불검출			
세제(음이온계면활성제)				불검출			불검출			불검출			
유기인				불검출			불검출			불검출			
PCB				불검출			불검출			불검출			
불소				불검출			불검출			불검출			
세레늄				불검출			불검출			불검출			
암모니아성질소				불검출			불검출			불검출			
질산성질소	1.1			1.0			1.1			1.3			
카바릴				불검출			불검출			불검출			
1.1.1-트리클로로에탄				불검출			불검출			불검출			
테트라클로로에틸렌				불검출			불검출			불검출			
트리클로로에틸렌				불검출			불검출			불검출			
페놀류				불검출			불검출			불검출			
사염화탄소				불검출			불검출			불검출			
1.2-디클로로에탄				불검출			불검출			불검출			
디클로로메탄				불검출			불검출			불검출			
벤젠				불검출			불검출			불검출			
CHCL3				불검출			불검출			불검출			
디에틸헥실프탈레이트				불검출			불검출			불검출			
안티몬				불검출			불검출			불검출			
1,4-다이옥산*				불검출			불검출			불검출			
포름알데히드*				불검출			불검출			불검출			
헥사클로로벤젠*				불검출			불검출			불검출			
철*	0.028			불검출			불검출			0.083			
망간*	0.070			0.044			0.041			0.126			
채 수 일 시		1월5일	2월2일	3월3일	4월6일	5월4일	6월1일	7월6일	8월3일	9월1일	10월6일		
		11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		
(날 씨)		맑음	맑음	맑음	맑음	맑음	맑음	맑음	맑음	맑음	맑음		

* 「상수원관리규칙」(환경부령 제994호, 2022.07.12.)에 따른 항목 추가.